
		Ausschreibungstext Stahltank unterirdisch nach DIN 6608-D, doppelwandig; Unit-TOP der komplette Heizöllagertank		BT/A/005 D	
				Behältertechnik	
Position	Menge	Leistungsumfang		Einzelpreis €	Gesamtpreis €
		<p>Doppelwandiger Stahltank nach DIN 6608-D für die unterirdische Lagerung von Heizöl EL, Bitumen- Außen- isolierung nach DIN 6607, sicherheitsgeprüft mit 14 kV Hochspannung, Tanksohle strahlentrostet und mit spezieller Auskleidung nach TRbF 402 gegen Korrosion geschützt, System "TOP" mit 10 Jahren Garantie gegen Schäden durch Innenkorrosion.</p> <p>Stahl-Fertigdomschacht*, Schachtunterteil flüssigkeitsdicht aufgeschweißt, zweiteilig, höhenverstellbar von 800-1000 mm, mit Stahl-Schachtabdeckung verzinkt, Deckel übergreifend. Längsseitig je 1 Muffe 2" und 1 Rohrhülse DN 100 eingeschweißt.</p> <p>Unterdruck-Leckanzeigegerät, bestehend aus Leckanzeiger (lose) mit Kondensatgefäß und PVC-Verbindungsschläuchen, 3 x 20 m.</p> <p>Heizöl-Armaturen montiert, bestehend aus: Füllrohr 2", Peilrohr 1" mit PVC-Peilstab, Saugkombination (max. 150 l/h) und Grenzwertgeber, Entlüftungs-Wellrohr 1 ½ " und -Kappe.</p> <p>Nenninhalt: _____ Liter Durchmesser: _____ mm Länge: _____ mm Gewicht: _____ kg Werkstoff: S235JR+N nach DIN EN 10025-2 Fabrikat: altmayerBTD GmbH & Co. KG</p>			
		<p>* Schachtausführung: Unit A: 800 mm hoch, einteilig, nicht höhenverstellbar, begehbar</p>			
		<p>Unit B: 800 – 1.000 mm, zweiteilig, höhenverstellbar, begehbar</p>			
		<p>Unit C: 800 – 1.000 mm, zweiteilig, höhenverstellbar, befahrbar, 100 kN Prüflast</p>			
		<p>Verfüllmaterial Sand, Korngröße 0-2 (ohne Feinanteile). Kran- gestellung, Erd- und Montagearbeiten sowie Schlussabnahme bauseits. Lieferung frei befahrbare Baustelle, unabeladen.</p>			
		<p>Einbauüberwachung durch zugelassenen Fachbetrieb nach WHG, einschließlich Isolationsprüfung.</p>			
		<p>Isolationsprüfung – Isolationstest : Überprüfung der Außenisolierung mit Hochspannungsprüfgerät bei Anlieferung (ohne Einbauüberwachung).</p>			
<p>altmayerBTD GmbH & Co. KG Brückenstraße 1 • 72135 Dettenhausen  + 49 (0) 7157 562-0 • Fax + 49 (0) 7157 610 00 info@altmayerbtd.de • www.altmayerbtd.de</p>					



Ausschreibungstext
**Stahltank unterirdisch nach DIN 6608-D,
 doppelwandig; Unit-Standard, TOP,
 GARANTA; Zubehör**

BT/A/007 D

Behältertechnik

Position	Menge	Leistungsumfang	Einzel- preis €	Gesamt- preis €
		Tankverankerungsbänder einschließlich Ankerschrauben, Anzahl Bänder, Ausführung und Abmessung gemäß Datenblatt BT/TDM/003 - aus Stahl feuerverzinkt - aus Edelstahl		
		Pneumatischer Inhaltsanzeiger		
		Montageset für pneumatischen Inhaltsanzeiger		
		Mehrpreis für Füllrohr 3" mit TW-Verschluss		
		Mehrpreis für Entlüftungskappe 2"		
		Mehrpreis für Edelstahl-Wellrohr für Entlüftung 2"		
		Mehrpreis für Schachtabdeckungen, verzinkte Ausführung		
		Alternativ für Unit A + B Schachtabdeckung wasserdicht , mehrfach verschraubt, Deckel bodeneben eingelegt, begehbar, Klasse A 15 kN Prüflast		
		Alternativ für Unit C Schachtabdeckung wasserdicht , mehrfach verschraubt, Deckel bodeneben eingelegt, befahrbar, 100 kN Prüflast		
		Schachtabdeckung wasserdicht mit Patentverschluss, Deckel bodeneben mit Spezialdämmung, selbstschließend durch Fußdruck, „ System MONOS “, einschließlich Gasdruckfeder als Öffnungshilfe - befahrbar Klasse B: 150 kN Prüflast - befahrbar Klasse D: 400 kN Prüflast		
		Schachtabdeckung „ System MONOS “, wie beschrieben, jedoch mit Betonrahmen C 30/37 , Abmessung 1585 x 1585 mm - befahrbar Klasse B: 150 kN Prüflast - befahrbar Klasse D: 400 kN Prüflast		